



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4351CO0041

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BK-Formteile Handels GmbH Am Planetenbrunnen 1, D-35510 Butzbach
Vertreiber <i>distributor</i>	BK-Formteile Handels GmbH Am Planetenbrunnen 1, D-35510 Butzbach
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Anschlussstück für Armaturen (4351)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Anschlussstück für Druckregelgeräte mit Einstutzenanschluss, wahlweise mit Prüfstutzen
Modell <i>model</i>	RAT...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 17/1079/4350/046 vom 05.07.2017 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 30690-1 (01.02.2006) DIN 33822 (01.02.2009)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)

Ablaufdatum / AZ 22.01.2022 / 19-0043-GNV
date of expiry / file no.

04.04.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...DN 25; .../AT, DN 25; ...DN 25/40	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 1 bar	
...DN 40	Nennweite: DN 40 max. Betriebsdruck: 1 bar	
...DN 50; ...DN 50/40	Nennweite: DN 50 max. Betriebsdruck: 1 bar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
BK-RAT/AT, DN 25	kombiniertes Anschlussstück Hausdruckregler/Gaszähler

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5123AR0765	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	REINZ-AFM 30/REINZ-AFMREINZ-Dichtungs-GmbH 30	
NG-5146AR0855	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 542/LOCTITE® 542	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5123BP0349	Flachdichtungswerkstoff auf Basis synthetischer Fasern	GASFALIT/GASFALIT	WILLBRANDT KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Außengewindeverschraubung G 1 1/2", 2 1/4" oder 3 1/4"; Innengewinde Rp 25, 40 oder 50; eingangsseitig Flanschverbindung/ausgangsseitig Innen- oder Außengewinde; beiderseitig Flanschverbindung (nur DN 50)
Die Prüfung und Zertifizierung erfolgte hinsichtlich der Bauformen in Anlehnung an DIN 33822:2009.

DVGW